

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
1P-1	MCCB 3P 400/250	RH-101	冷温水発生器	3φ3W210V(AC)	21.4	MCCB 3P 225/125
		RH-102	冷温水発生器		21.4	MCCB 3P 225/125
		PW-101	水処理拡張制御盤		0.12	MCCB 2P 30/20
		BWP-101	No.1ボイラー補給水ポンプ		2.2	MCCB 3P 30/20
		BWP-101	No.2ボイラー補給水ポンプ		2.2	MCCB 3P 30/20
		SS-1	車庫シャッター		0.4	MCCB 3P 30/20
		FS-102	エネルギー室系統送風機		3.7	MCCB 3P 30/30
			計装盤		1	MCCB 2P 30/20
		SS-2	No.1機械室電動シャッター		0.2	MCCB 2P 30/20
			工作室コンプレッサー電源			MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
		CP-101	エネルギー室(ボイラー用)オペレーションパネル		0.07	MCCB 3P 30/20
		WF-101	予備			MCCB 3P 30/30
		WSB-101	エネルギー室 軟水器		0.003	MCCB 3P 30/20
CP-101	医事担当PS 軟水器	0.003	MCCB 3P 30/20			
CP-101	No.2機械室電動シャッター	0.06	MCCB 3P 30/20			
	MCCB 3P 400/250	PCH-101	No.1冷温水1次ポンプ	3φ3W210V(AC)	15	MCCB 3P 225/125
		BS-101	No.1蒸気ボイラー		10.7	MCCB 3P 100/75
		BS-101	No.2蒸気ボイラー		10.7	MCCB 3P 100/75
		OWHP-1	No.1室外機		9	MCCB 3P 100/75
		OWHP-4	No.2室外機		13.4	MCCB 3P 100/100
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 400/250	PCH-102	No.2冷温水1次ポンプ	3φ3W210V(AC)	15	MCCB 3P 225/125
		BS-101	No.3蒸気ボイラー		10.7	MCCB 3P 100/75
		BS-101	No.4蒸気ボイラー		10.7	MCCB 3P 100/75
		PH-101-2	工作室溶接機		12.5	MCCB 3P 30/30
		PH-101-2	剖検室解剖台		2	MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 400/250	PCD-101	冷却水ポンプ	3φ3W210V(AC)	15	MCCB 3P 225/225
		OWHP-3	No.3室外機		15	MCCB 3P 100/75
		OWHP-5	No.4室外機		15	MCCB 3P 100/100
		PCD-102	冷却水ポンプ		37	MCCB 3P 225/225
	OWHP-5	No.5室外機	9	MCCB 3P 100/75		
1P-2	MCCB 3P 225/225	PCW-101	熱源水ポンプ	3φ3W210V(AC)	22	MCCB 3P 225/175
		PCW-102	熱源水ポンプ		22	MCCB 3P 225/175
		PHW-101	No.1給湯循環ポンプ		0.15	MCCB 3P 30/20
		PHW-101	No.2給湯循環ポンプ		0.15	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
			//			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/225	PCW-103	No.1冷温水2次ポンプ	3φ3W210V(AC)	18.5	MCCB 3P 225/150
		PCW-103	No.2冷温水2次ポンプ		18.5	MCCB 3P 225/150
		PH-101-1	No.1温水ポンプ		3.7	MCCB 3P 30/30
		PH-101-1	No.2温水ポンプ		3.7	MCCB 3P 30/30
		PH-102-1	No.3温水ポンプ		2.2	MCCB 3P 30/20
		PH-102-1	No.4温水ポンプ		2.2	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			//			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/200	PCH-103	No.3冷温水2次ポンプ	3φ3W210V(AC)	18.5	MCCB 3P 225/150
		PUH-101	不凍液注入ポンプ		1.5	MCCB 3P 30/20
		PH-102	No.5温水ポンプ		7.5	MCCB 3P 50/50
		PH-102	No.6温水ポンプ		7.5	MCCB 3P 100/60
			計装盤		1	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 2P 30/20
			//			MCCB 2P 30/20
	MCCB 3P 225/200	FE-109	救急3 診察室排風機	3φ3W210V(AC)	0.12	MCCB 2P 30/20
		FE-111	MRI室緊急排気系統 排風機		0.3	MCCB 2P 30/20
		FE-121	発電機室系統排風機		0.4	MCCB 3P 30/20
		FE-122	電機室系統排風機		3.7	MCCB 3P 30/20
		FE-123	染色室ドラフトチャンバー		0.4	MCCB 3P 30/20
		FE-125	切出室ドラフトチャンバー		0.75	MCCB 3P 30/20
		FE-126	エネルギー室系統排風機		3.7	MCCB 3P 30/30
		FE-126	免震・ピット系統排風機		3.7	MCCB 3P 30/30
		FE-128	消火ポンプ室系統排風機		0.12	MCCB 3P 30/30
		FE-129	医療ガス機械室排風機		0.12	MCCB 3P 30/20
		FS-101	空調機械室系統送風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FS-103	電気室系統送風機		3.7	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
		FS-105	エネルギー室補助系統送風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		PO-101	No.2オイルキアポンプ		1.5	MCCB 3P 30/20
		PO-102	No.1オイルキアポンプ		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-106	緊急系統空気調和機(SA)		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-106	緊急系統空気調和機(EA)		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-107	医事会計事務系統空気調和機(SA)		3.7	MCCB 3P 30/20
		AC-107	医事会計事務系統空気調和機(RA)		3.7	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 2P 30/30
			//			MCCB 2P 30/20
			//			MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 400/250	PU-101	加圧給水ポンプ(飲用)	3φ3W210V	22	MCCB 3P 225/150
		PU-102	加圧給水ポンプ(雑用水)	(AC-GC)	11	MCCB 3P 100/75
		PD-102	排水水中ポンプ		0.75	MCCB 3P 30/20
		PD-103	排水水中ポンプ 制御盤		0.75	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 50/50
		FP-101,102	ポンプ制御盤		13.698	MCCB 3P 100/100
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
1P-3	MCCB 3P 225/150	FP-1	スプリンクラーポンプ	3φ3W210V	22	MCCB 3P 225/125
		JP-1	補助加圧ポンプ	(AC-GC)	2.2	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
1P-4	MCCB 3P 225/200		空気供給装置制御盤	3φ3W210V	11	MCCB 3P 100/100
			吸引装置制御盤	(AC-GC)	11	MCCB 3P 100/100
			ローリー受入電源盤		15	MCCB 3P 225/125
			No.1アフタークーラー		5.5	MCCB 3P 30/15
			No.2アフタークーラー		5.5	MCCB 3P 30/15
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
1P-5	MCCB 3P 225/200	WHP-4X2	眼科2・健診室	3φ3W210V	1.58	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	眼科1・問診室	(AC-GC)	0.79	MCCB 3P 30/20
		WHP-1X2	眼科3,4・診察室		1.55	MCCB 3P 30/20
		WHP-1X2	眼科5,6・検査室・処置室		1.55	MCCB 3P 30/20
		WHP-1,2X2	内視鏡室		2.325	MCCB 3P 30/20
		WHP-5	検体検査室・心電図室		1.15	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	検体検査室・トレットミル検査室		0.79	MCCB 3P 30/20
		WHP-7	No.1検体検査室(WC側)		2.2	MCCB 3P 30/20
		WHP-8	No.2検体検査室(WC側)		4.25	MCCB 3P 50/50
		WHP-7	No.1検体検査室(中央)		2.2	MCCB 3P 30/20
		WHP-8	No.2検体検査室(中央)		4.25	MCCB 3P 50/50
		WHP-7	No.1検体検査室(スタッフ側)		2.2	MCCB 3P 30/20
		WHP-8	No.2検体検査室(スタッフ側)		4.25	MCCB 3P 30/20
		WHP-1.2	検体検査室・試薬庫・サーバー室		1.915	MCCB 3P 30/20
			計装盤		1	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/30
			〃			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
	MCCB 3P 225/200	SWHP室内機	1F 医事担当廻り	3φ 3W210V	0.347	MCCB 3P 30/20
		SWHP室内機	1F救急・RI廻り	(AC-GC)	0.535	MCCB 3P 30/20
		SWHP室内機	1F撮影室廻り		0.442	MCCB 3P 30/20
		SWHP室内機	1F多目的X線TV室・X線TV室他		1.36	MCCB 3P 30/20
		SWHP室内機	1FCT・MRI操作室・MRI廻り		0.442	MCCB 3P 30/20
		AC-106,107	蒸気加湿器		0.051	MCCB 3P 30/20
		WHP-7	No.1検体検査室スタッフ室		2.22	MCCB 3P 30/30
		WHP-8	No.2検体検査室スタッフ室		4.25	MCCB 3P 50/50
		WHP-8	検体検査室・細菌検査室		4.25	MCCB 3P 50/50
		WHP-3	検体検査室・検体処理室		1.55	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	検体検査室・染色室		0.775	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	検体検査室・病理診察室		0.775	MCCB 3P 30/20
		WHP-7	検体検査室・切出室		2.22	MCCB 3P 30/30
		WHP-7	検体検査室・剖検室		2.22	MCCB 3P 30/30
		WHP-5	検体検査室・操作室		1.15	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	検体検査室・筋電図・平衡機能筋検査室		0.79	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	検体検査室・脳波室		0.79	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	検体検査室・鏡検室		0.79	MCCB 3P 30/20
		SWHP-20	MRI・機械室		0.69	MCCB 3P 30/20
		WHP-2	器材室		0.75	MCCB 3P 30/20
		CP-2	RI排水制御盤		6	MCCB 3P 30/20
			ホール階段前・シャッター		0.13	MCCB 3P 30/20
			放射線受付・シャッター		0.13	MCCB 3P 30/20
			健診受付・シャッター		0.13	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/30
			〃			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
2P-1	MCCB 3P 100/100	AC-204	薬剤系統空気調和機	3φ 3W210V	3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-216	空調機械室換気系統排風機	(AC-GC)	0.4	MCCB 3P 30/20
		AC-206	透析センター系統空気調和機(SA)		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-206	人工透析系統空気調和機(RA)		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-210	2F透析センター便所系統排風機		0.18	MCCB 3P 30/20
		FE-214	2F薬剤系統排風機		1.5	MCCB 2P 30/20
		PH-201	No.1 温水ポンプ		0.75	MCCB 2P 30/20
		PH-201	No.2 温水ポンプ		0.75	MCCB 2P 30/20
			計装盤		1	MCCB 2P 30/20
		AC-204	No.1加湿器		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-204	No.2加湿器		0.025	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
			予備			MCCB 3P 30/20
2P-2	MCCB 3P 400/250	AC-103	1,2階エントランス系統外調機(SA)	3φ3W210V	15	MCCB 3P 100/100
		AC-101	No.1加湿器電源	(AC-GC)	0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-102	No.2加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-103	No.3加湿器電源		0.04	MCCB 2P 30/20
		OWHP-6	No.1室外機		13.4	MCCB 3P 100/100
		OWHP-7	No.2室外機		10.7	MCCB 3P 100/75
		OWHP-8	No.3室外機		10.7	MCCB 3P 100/75
		OWHP-9	No.4室外機		10.7	MCCB 3P 100/75
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 400/250	AC-104	1階一般検査系統空調機	3φ3W210V	3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-105	1階外来系統空調機	(AC-GC)	5.5	MCCB 3P 50/50
		AC-207	厨房事務室外調機		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-208	厨房系統外調機		5.5	MCCB 3P 50/50
		FE-101	1階整形中待合系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-102	1階外来診察便所)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-103	1階外来(整形)系統排風機		0.55	MCCB 3P 30/20
		FE-104	1階外来(眼科)系統排風機		0.55	MCCB 3P 30/20
		FE-105	1階外来(内科)系統排風機		0.55	MCCB 3P 30/20
		FE-106	1階内科中待合系統排風機		1.1	MCCB 3P 30/20
		FE-107	1階外来(小児)感染症対応系統排風機		0.12	MCCB 3P 30/20
		FE-108	1階外来(小児)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-110	1階放射線系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-112	1階家族控室系統排風機		0.045	MCCB 2P 30/20
		FE-113	1階スタッフルーム排風機		0.1	MCCB 2P 30/20
		FE-114	1階物品庫排風機		0.1	MCCB 2P 30/20
		FE-115	1階休憩室排風機		0.045	MCCB 2P 30/20
		FE-116	1階監視室排風機		0.1	MCCB 2P 30/20
		FE-117	1階工作室排風機		0.1	MCCB 2P 30/20
		FE-118	1階検査便所系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-119	1階検査系統排風機		3	MCCB 3P 30/20
		FE-120	1階検査細菌検査室系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-124	1階染色室系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-201	2階外来便所系統排風機		1.1	MCCB 3P 30/20
		FE-204	2階厨房諸室系統排風機		5.5	MCCB 3P 50/50
		FE-207	外来診察便所排風機		0.18	MCCB 3P 30/20
		FE-208	洗濯機排気・排風機X2		0.5	MCCB 2P 30/20
		FE-209	2階厨房天井系統排風機		0.12	MCCB 3P 30/20
		FE-211	1階X線TV室排風機		0.55	MCCB 3P 30/20
		FE-212	1階霊安室排風機		3	MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		FE-213	2階厨房便所系統排風機		0.12	MCCB 3P 30/20
		HEA-201-1	No.1 2階洗濯室給気系統熱交換型換気扇		0.37	MCCB 2P 30/20
		HEA-201-2	No.2 2階洗濯室給気系統熱交換型換気扇		0.37	MCCB 2P 30/20
		FS-201	2階 ハザード室送風機		0.18	MCCB 3P 30/20
		FS-202	2階 ハザード室ドラフトチャンバー用送風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-104	No.4 加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-105	No.5 加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
			計装盤		1	MCCB 2P 30/20
		AC-101	1階放射線系統空調機		5.5	MCCB 3P 50/50
		AC-102	1階体外計測系統空調機		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-217	2階各待合系統排風機		5.5	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
2P-3	MCCB 3P 225/150	SWHP室内機	連携検診・講堂	3φ3W210V	2.2	MCCB 2P 30/30
		SWHP室内機	薬剤	(AC-GC)	1.16	MCCB 2P 30/20
		SWHP室内機	給食		0.64	MCCB 2P 30/20
		SWHP室内機	透析センター		0.75	MCCB 2P 30/20
			紫外線装置		1	MCCB 3P 30/30
			無菌製剤室・保冷バスボックス		2	MCCB 3P 30/30
			洗濯室・洗濯機		1.5	MCCB 3P 30/20
			洗濯室・乾燥機		0.985	MCCB 3P 30/20
			洗濯・消毒室・乾燥機		1	MCCB 3P 30/20
			洗濯・消毒室・洗濯機		0.22	MCCB 3P 30/20
		HWP-211	注射薬品庫・プレハブ冷蔵庫		1.52	MCCB 3P 30/20
			注射薬品庫・プレハブ冷蔵庫室外機		1.5	MCCB 3P 30/20
			薬剤室前・エアシャワー		1.25	MCCB 3P 30/20
			湿性製剤室・蒸気滅菌装置本体		7.2	MCCB 3P 50/50
			湿性製剤室・蒸気滅菌装置コンプレッサー		1.5	MCCB 3P 30/20
		2L-S	売店動力		6.835	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
2P-C1	MCCB 3P 400/250	RH-1	No.1テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート	3φ3W210V	3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.2テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート	(AC-GC)	3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.3テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.4テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.5テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.6テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.7テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.8テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.9テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		RH-1	No.10テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.11テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.12テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.13テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.14テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.15テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
		RH-1	No.16テル再加熱冷蔵庫・再加熱カート		3.5	MCCB 3P 30/30
			予備			MCCB 3P 30/30
			〃			MCCB 3P 30/30
	MCCB 3P 225/200	R-4	No.1炊飯室・電磁立体炊飯器	3φ3W210V	18.6	MCCB 3P 100/100
		R-4	No.2炊飯室・電磁立体炊飯器	(AC-クック)	18.6	MCCB 3P 100/100
		R-6	炊飯室・温蔵庫		3	MCCB 3P 50/30
		R-8	No.1炊飯室・IHジャー炊飯器		4.57	MCCB 3P 50/50
		R-8	No.2炊飯室・IHジャー炊飯器		4.57	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/30
			〃			MCCB 3P 30/30
	MCCB 3P 225/200		前室2、2P-C3	3φ3W210V	12.76	MCCB 3P 100/100
		RH-2	テル再加熱冷蔵庫・フレハブ冷蔵庫	(AC-GC)	6.1	MCCB 3P 50/50
		CB-1	No.1チルドバンク・フレハブチルド冷蔵庫		3.05	MCCB 3P 30/30
		CB-1	No.2チルドバンク・フレハブチルド冷蔵庫		3.05	MCCB 3P 30/30
		OM-5	No.1チルドバンク・冷蔵庫室外機		3.7	MCCB 3P 30/30
		OM-5	No.2チルドバンク・冷蔵庫室外機		3.7	MCCB 3P 30/30
		OM-6	テル再加熱冷蔵庫・フレハブ冷蔵庫室外機		7.5	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
2P-C2	MCCB 3P 225/225	P-3	プレハブレーション・フードスライサー	3φ3W210V	0.75	MCCB 3P 30/20
		B-1	No.1急速冷却室・ブラストチラー	(AC-GC)	2.608	MCCB 3P 50/50
		B-1	No.2急速冷却室・ブラストチラー		2.608	MCCB 3P 50/50
		B-2	急速冷却室・スプクーラー		2	MCCB 3P 30/30
		B-4	急速冷却室・冷風真空複合冷却器		6.7	MCCB 3P 50/50
		T-1	コールドトレイメーカー・盛付コンベア		0.4	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
		W-2	洗浄室・コンベアタイプ洗浄機		5.73	MCCB 3P 50/50
		W-4	No.1蒸気オートリフター式・食品消毒保管庫		0.8	MCCB 3P 30/20
		W-4	No.2蒸気オートリフター式・食品消毒保管庫		1.5	MCCB 3P 30/20
		W-5	No.3蒸気オートリフター式・食品消毒保管庫		1.5	MCCB 3P 30/20
		W-14	洗浄室・生ゴミ用フレハブ冷蔵庫		0.08	MCCB 3P 30/20
		C-17	クッキング・食缶洗浄機		8.67	MCCB 3P 100/100
		W-6	No.4蒸気オートリフター式・食品消毒保管庫		1.5	MCCB 3P 30/20
		OM-4	No.1急速冷却室・ブラストチラー室外機		4.5	MCCB 3P 50/50

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		OM-4	No.2急速冷却室・ブラストチラー室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OM-7	洗浄室・生ゴミ用プレハブ冷蔵庫室外機		0.75	MCCB 3P 30/20
		T-10	スーフウォーマーカート		3	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
		P-19	洗浄室		6.6	MCCB 3P 50/50
	MCCB 3P 225/225	P-5	プレハブ・器具消毒保管庫	3φ3W210V	2.6	MCCB 3P 30/30
		C-2	クッキング・コンビオープン		34.5	MCCB 3P 225/225
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/225	C-2	コンビオープン	3φ3W210V	34.5	MCCB 3P 225/225
		C-1	電気丸型ティルティングパン	(AC-クック)	14	MCCB 3P 100/100
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/225		予備	3φ3W210V		MCCB 2P 30/30
		C-5	クッキング・電気フライヤー	(AC-クック)	6	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 2P 30/30
		C-12	クッキング・包丁俎板消毒保管庫		2.6	MCCB 3P 30/30
		C-16	クッキング・器具消毒保管庫		6.4	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 100/100
		C-26	No.1クッキング・IHコンロ		3	MCCB 3P 30/30
		C-28	クッキング・電子レンジ		1.57	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 2P 30/30
		C-26	No.1クッキング・IHコンロ		3	MCCB 3P 30/30
		C-3	No.1クッキング・IHマルチコンロ		2.64	MCCB 3P 30/20
		C-3	No.2クッキング・IHマルチコンロ		2.64	MCCB 3P 30/20
2P-C3	MCCB 3P 100/100	S-3	No.1ストレージ・プレハブ冷蔵庫	3φ3W210V	2.19	MCCB 3P 30/20
		S-4	No.2ストレージ・プレハブ冷蔵庫	(AC-GC)	3.15	MCCB 3P 30/30
		S-5	No.3ストレージ・プレハブ冷蔵庫		1.52	MCCB 3P 30/20
		OM-1	No.1プレハブ冷蔵庫・室外機		2.2	MCCB 3P 30/20
		OM-2	プレハブ冷蔵庫・室外機		2.2	MCCB 3P 30/20
		OM-3	No.2プレハブ冷蔵庫・室外機		1.5	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/30
			〃			MCCB 3P 30/20
2P-T	MCCB 3P 400/250		No.1RO装置ヒーター	3φ3W210V	40	MCCB 3P 225/150
			RO装置動力	(AC-GC)	5.4	MCCB 3P 100/75
			OHC-45Cヒーター		5.4	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 400/250		OAB-ヒーター	3φ3W210V	27	MCCB 3P 100/100
			No.2RO装置ヒーター	(AC-GC)	30	MCCB 3P 100/100
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 100/75		RO制御装置	3φ3W210V	1	ELCB 2P 50/20
			OAB-E制御	(AC-GC)	1.5	ELCB 2P 50/20
			OAD-50制御		1.5	ELCB 2P 50/20
			ET-3制御		1.5	ELCB 2P 50/20
			ORH-45制御		0.5	ELCB 2P 50/20
			予備			ELCB 2P 50/20
3P-1	MCCB 3P 225/225	OWHP-12	No.1 室外機	3φ3W210V	9	MCCB 3P 100/75
		OWHP-15	No.2 室外機	(AC-GC)	4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-16	No.3 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-17	No.4 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-18	No.5 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-19	No.6 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-20	No.7 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-21	No.8 室外機		9	MCCB 3P 100/75
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/200	FE-304	滅菌・組立室・ジェットウォッシャー	3φ3W210V	0.2	MCCB 2P 30/15
		FE-305	滅菌・組立室・乾燥機	(AC-GC)	0.2	MCCB 2P 30/15
		FE-306	滅菌・組立室・EOG		0.2	MCCB 2P 30/15
		FE-307	3階空調機械室・排風機		0.75	MCCB 3P 30/20
		FE-308	3階術場更衣室・排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-309	3階術場洗浄室系統・排風機		0.75	MCCB 3P 30/20
		FE-310	3階滅菌・組立室・排風機天井扇		0.19	MCCB 2P 30/15
		FE-313	3階サ-ハ-室緊急・排風機		1.5	MCCB 2P 30/20
		FE-314	3階当直室・排風機		0.2	MCCB 2P 30/15
		FE-316	3階病棟浴室系統・排風機		0.1	MCCB 2P 30/10
		FE-317	3階ICU系統・排風機		0.55	MCCB 3P 30/20
		FE-318	No.1空調機械室・排風機		1.1	MCCB 3P 30/20
		FE-319	No.2空調機械室・排風機		0.24	MCCB 3P 30/20
		AC-301	OP-1,2,3,5系統空気調和機(SA)		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-301	OP-1,2,3,5系統空気調和機(RA)		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-302	手術ホ-ル・器材庫系統・空気調和機		2.2	MCCB 3P 30/20
		AC-303	3階手術室既滅菌保管庫・組立室系統空気調和機		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-304	3階ICU系統空気調和機		1.5	MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		AC-305	OP-7系統空気調和機(SA)		0.75	MCCB 3P 30/20
		AC-305	OP-7系統空気調和機(RA)		0.75	MCCB 3P 30/20
		AC-306	3階医局系統空気調和機(SA)		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-306	3階医局系統空気調和機(SA)		3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-307	3階洗浄室系統空気調和機		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-307	3階オペスタッフ系統空気調和機		1.5	MCCB 3P 30/20
		AC-301	OP-1,2,3,5系統・全熱交換器		0.04	MCCB 3P 30/20
		AC-305	OP-7系統空気調和機・全熱交換器		0.04	MCCB 3P 30/30
		AC-306	3階医局系統空気調和機・全熱交換器		0.04	MCCB 3P 30/30
		AC-301	No.1加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-302	No.2加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-303	No.3加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-304	No.4加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-305	No.5加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-306	No.6加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-307	No.7加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-308	No.8加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
			計装盤 RCP-M3-1		1	MCCB 2P 30/20
			計装盤 RCP-M3-2		1	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
3P-2	MCCB 3P 225/200	AC-201	2階外来系統外調機	3φ 3W210V	3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-202	2階情報管理系統空気調和機	(AC-GC)	3.7	MCCB 3P 30/30
		AC-203	2階管理諸室系統空気調和機(SA)		2.2	MCCB 3P 30/20
		AC-203	2階管理諸室系統空気調和機(RA)		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-215	No.1 2階管理諸室系統・排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-202	2階外来(耳鼻・外科)系統・排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-203	2階外来(泌尿・産婦人科)系統・排風機		1.5	MCCB 3P 30/30
		FE-205	No.2 2階管理諸室系統・排風機		1.1	MCCB 3P 30/20
		FE-206	2階器材庫・排風機		0.18	MCCB 3P 30/30
		AC-201	No.1加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-201	No.2加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-201	No.3加湿器電源		0.025	MCCB 2P 30/20
		AC-203	全熱交換器		0.2	MCCB 3P 30/20
		OWHP-10	No.1 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-11	No.2 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-13	No.3 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		OWHP-14	No.4 室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
			計装盤 RCP-M3-3		1	MCCB 2P 30/30
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト						
盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
3P-3	MCCB 3P 400/250	SWHP室内機	ICU・配膳室他	3φ3W210V	0.39	MCCB 2P 30/20
		SWHP-24	電算操作室	(AC-GC)	0.33	MCCB 2P 30/20
		SWHP-15	滅菌・組立室・中央既滅菌保管庫		2.372	MCCB 2P 30/20
		SWHP-14	滅菌機械室		0.23	MCCB 2P 30/20
		SWHP室内機	洗浄室他		0.221	MCCB 2P 30/20
		SWHP室内機	スタッフルーム15・更衣室他		0.307	MCCB 2P 30/20
		SWHP-19	OP-7・CFU-307		1.27	MCCB 2P 30/20
		SWHP-19	OP-6・CFU-306		3.35	MCCB 2P 30/20
		SWHP-19	OP-1・CFU-301		1.34	MCCB 2P 30/20
		SWHP-19	OP-2・CFU-302		1.34	MCCB 2P 30/20
		SWHP-19	OP-3・CFU-303		1.34	MCCB 2P 30/20
		SWHP-19	OP-5・CFU-305		1.4	MCCB 2P 30/20
		SWHP-15	手術ホール・器材庫		1.68	MCCB 3P 30/30
		APC-301	No.1 サーバ室		0.74	MCCB 3P 30/20
		APC-301	No.2 サーバ室		0.74	MCCB 3P 30/20
			汚物庫・ベッドパンウォッシャー		5.4	MCCB 3P 50/50
			洗浄室・超音波洗浄機		5	MCCB 3P 50/50
			洗浄機・乾燥機		4	MCCB 3P 50/50
			洗浄室・ベッドパンウォッシャー		22	MCCB 3P 225/125
	MCCB 3P 400/250		滅菌機械室・プラスマ殺菌装置	3φ3W210V	3.5	MCCB 3P 30/30
			No.1滅菌機械室・高圧蒸気滅菌装置	(AC-GC)	6	MCCB 3P 50/50
			No.2滅菌機械室・高圧蒸気滅菌装置		6	MCCB 3P 50/50
			滅菌機械室・EOGガス滅菌装置コンプレッサー		1.5	MCCB 3P 30/20
			空調機械室・EOGガス処理装置		30.8	MCCB 2P 30/20
		WHP-3	3階 西スタッフステーション		3.1	MCCB 2P 30/30
		WHP-3・2	3階 西スタッフステーション		2.69	MCCB 2P 30/30
		WHP-1	診察処置室		0.775	MCCB 2P 30/20
		WHP-4	病室321		0.79	MCCB 2P 30/20
			計装盤		1	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 2P 30/20
			//			MCCB 3P 30/20
4P-1	MCCB 3P 225/200		5P-1	3φ3W210V	26.685	MCCB 3P 200/150
		WHP-3	4階西スタッフステーション	(AC-GC)	2.67	MCCB 3P 30/30
		WHP-3・2	4階西スタッフステーション・SPD		2.6	MCCB 3P 30/30
		WHP-3	No.1 4階西スタッフステーション		1.55	MCCB 3P 30/20
		WHP-3	No.2 4階西スタッフステーション		3.1	MCCB 3P 30/30
		WHP-5	病室451		1.1	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	診察処置室(西)		0.775	MCCB 3P 30/30
		WHP-1	診察処置室(東)		0.775	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	配膳室		0.775	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	病室426		0.79	MCCB 3P 30/20

動力制御盤リスト						
盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
			ベッドバンウォッシャー・洗面洗濯室(西)		5.4	MCCB 3P 50/50
			ベッドバンウォッシャー・洗面洗濯室(東)		5.4	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
5P-1	MCCB 3P 50/50	WHP-3	5階西スタッフステーション	3φ3W210V	3.1	MCCB 3P 30/30
		WHP-3・1	5階西スタッフステーション・SPD	(AC-GC)	2.69	MCCB 3P 30/30
		WHP-3	No.1 5階東スタッフステーション		1.55	MCCB 3P 30/20
		WHP-3	No.2 5階東スタッフステーション		3.1	MCCB 3P 30/30
		WHP-6	小児科処置室		1.6	MCCB 3P 30/20
		WHP-2	診察処置室(西)		1.14	MCCB 3P 30/20
		WHP-2	診察処置室(東)		1.14	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	配膳室		0.775	MCCB 3P 30/20
		WHP-4	病室526		0.79	MCCB 3P 30/20
			ベッドバンウォッシャー・洗浄室(北西)		5.4	MCCB 3P 50/50
			ベッドバンウォッシャー・洗浄室(南東)		5.4	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
6P-1	MCCB 3P 225/200		7P-1	3φ3W210V	13.65	MCCB 3P 100/75
		WHP-3	6階西スタッフステーション	(AC-GC)	4.5	MCCB 3P 30/20
		WHP-3・1	6階西スタッフステーション・SPD		2.25	MCCB 3P 30/30
		WHP-1	診察処置室		0.75	MCCB 3P 30/20
		WHP-26	厨房		0.16	MCCB 3P 30/30
		WHP-1	理容室		0.75	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	配膳室		0.75	MCCB 3P 30/20
		WHP-22	ダクトスペース・室外機		4.5	MCCB 3P 50/50
		WHP-4	病室626		0.75	MCCB 3P 30/30
			洗浄室・ベッドバンウォッシャー		5.4	MCCB 3P 50/50
			配膳室・製氷機		1.5	MCCB 3P 30/20
			計装盤		1	MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
6P-C1	MCCB 3P 225/225	A	冷凍庫	3φ3W210V	0.267	MCCB 3P 30/20
		B	アンダーカウンター洗浄機	(AC-GC)	6.6	MCCB 3P 50/50
		C	No.1電気ゆで麺器		8.4	MCCB 3P 100/100
		D	No.2電気ゆで麺器		8.4	MCCB 3P 100/100
		E	No.1 IHジャー炊飯器		4.57	MCCB 2P 50/40
		F	No.1 IHテーブル		5	MCCB 3P 50/50
		G	No.2 IHテーブル		5	MCCB 3P 50/50
		H	No.3 IHテーブル		5	MCCB 3P 50/50

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		I	No.2 IHジャー炊飯器		4.57	MCCB 2P 50/40
		J	ウィックスオープン		3.6	MCCB 2P 30/30
		K	No.1 電気フライヤー		2.7	MCCB 3P 30/20
		L	No.2 電気フライヤー		2.7	MCCB 3P 30/20
			電子レンジ		2.8	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
7P-1	MCCB 3P 100/75	WHP-3	7階西スタッフステーション・室内機	3φ3W210V	3	MCCB 3P 30/30
		WHP-1・3	6階西スタッフステーション・SPD・室内機	(AC-GC)	2.8	MCCB 3P 30/30
		WHP-1	診察処置室1.2・室内機		1.5	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	スタッフルーム・室内機		0.75	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	配膳室・室内機		0.75	MCCB 3P 30/20
		WHP-1	洗浄室2・ベッドバンウォッシャー		5.4	MCCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
RP-1	MCCB 3P 225/225	AC-R01	スタッフ系統空気調和機	3φ3W210V(AC)	15	MCCB 3P 100/100
		AC-R03	病棟病室(東)系統空気調和機		11	MCCB 3P 100/75
		FE-311	3階事務便所系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-312	3階電算室系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-315	3階便所系統排風機		0.18	MCCB 3P 30/20
		FE-606	3階食堂系統排風機		0.24	MCCB 3P 30/20
		FE-R05	3～7階感染・一般ゴミ庫排風機		0.55	MCCB 3P 30/20
		FE-R06	AC-R01排気系統排風機		5.5	MCCB 3P 50/50
		FE-404	4階病棟病室(南東)系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-405	4階病棟病室(北東)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-406	4階病棟便所(東)系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-504	5階病棟病室(南東)系統排風機		1.1	MCCB 3P 30/20
		FE-505	5階病棟病室(北東)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-506	5階病棟便所(東)系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-R02	6階厨房系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-R04	2階ハザード室・ドラフトチャンバー排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-R08	R階空調機械室系統排風機		0.4	MCCB 3P 30/20
		FE-R09	2階厨房洗浄室系統排風機		0.4	MCCB 3P 30/20
		FS-R01	R階空調機械室系統送風機		0.4	MCCB 3P 30/20
		AC-R04	6階厨房系統空気調和機		1.5	MCCB 3P 30/20
			AC-R01系統加湿器電源		0.055	MCCB 2P 30/10
			AC-R03系統加湿器電源		0.04	MCCB 2P 30/10
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 2P 50/20	FE-407	4階病棟浴室系統排風機	1φ2W105V(AC)	0.3	MCCB 2P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		FE-507	5階病棟浴室系統排風機		0.3	MCCB 2P 30/20
		FE-508	5階感染症室系統排風機		0.045	MCCB 2P 30/20
		FC-R01	No.1薬注装置		0.016	MCCB 2P 30/20
		FC-R02	No.1薬注装置		0.016	MCCB 2P 30/20
	MCCB 3P 225/225	AC-R02	病棟(西)系統空気調和機	3φ3W210V(AC)	18.5	MCCB 3P 225/150
		FE-301	3階病棟病室(南)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-302	3階病棟便所系統排風機		3	MCCB 3P 30/20
		FE-303	3階病棟病室(北)系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-401	4階病棟病室(南西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-402	4階病棟便所(西)系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-403	4階病棟病室(北西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-501	5階病棟病室(南西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-502	5階病棟便所(西)系統排風機		2.2	MCCB 3P 30/20
		FE-503	5階病棟病室(北西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-601	6階病棟病室(南西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-602	6階病棟便所系統排風機		3	MCCB 3P 30/20
		FE-603	6階病棟病室(北西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-701	7階病棟病室(南西)系統排風機		1.1	MCCB 3P 30/20
		FE-702	7階病棟便所系統排風機		3	MCCB 3P 30/20
		FE-703	7階病棟病室(北西)系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/20
		FE-R01	2階厨房クッキング系統排風機		1.5	MCCB 3P 30/30
		FE-R03	1階体外計測室系統排風機		3.7	MCCB 3P 30/30
		FE-R07	2階薬剤・ハザード室系統排風機		0.24	MCCB 3P 30/20
			AC-R02系統加湿器電源		0.08	MCCB 2P 30/10
			計装盤		1	MCCB 2P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 2P 50/20	FE-604	4階病棟浴室系統排風機	3φ3W210V(AC)	0.2	MCCB 2P 30/15
		FE-704	5階病棟浴室系統排風機		0.2	MCCB 2P 30/15
		FE-605	5階感染症室系統排風機		0.065	MCCB 2P 30/10
		FE-607	No.1薬注装置		0.065	MCCB 2P 30/10
	MCCB 3P 225/225	CT-R01	No.1冷却塔(M)	3φ3W210V(AC)	5.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R01	No.2冷却塔(M)		5.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R02	No.3冷却塔(M)		5.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R02	No.4冷却塔(M)		5.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R03	No.1冷却塔(FM)		7.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R03	No.2冷却塔(FM)		7.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R03	No.3冷却塔(FM)		7.5	ELCB 3P 100/75
		CT-R03	No.1冷却塔(散水P)		1.5	ELCB 3P 30/20
		CT-R03	No.2冷却塔(散水P)		1.5	ELCB 3P 30/20

動力制御盤リスト

盤名称	主幹	記号	負荷名称	電源区分	容量	分岐
		CT-R03	No.3冷却塔(散水P)		1.5	ELCB 3P 30/20
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/200	PCW-R01	熱源水ポンプ	3φ3W210V	30	MCCB 3P 225/175
		PH-R01	No.1温水ポンプ	(AC-GC)	3.7	MCCB 3P 30/30
		PH-R01	No.2温水ポンプ		3.7	MCCB 3P 30/30
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 100/60	ACP-301	No.1サーバ室系統エアコン室外機	3φ3W210V	5.4-0.35	ELCB 3P 50/50
		ACP-301	No.2サーバ室系統エアコン室外機	(AC-GC)	5.4-0.35	ELCB 3P 50/50
			予備			MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/200	SFE-R01	1～7階系統排煙機	3φ3W210V	30	MCCB 3P 225/200
			予備	(AC-GC)		MCCB 3P 30/20
			〃			MCCB 3P 30/20
X-LP	MCCB 3P 600/500		X-1・一般撮影室1	3φ3W210V	4	MCCB 2P 100/75
			X-2・一般撮影室2	(AC-GC)	4	MCCB 2P 100/75
			X-3・一般撮影室3		4	MCCB 2P 100/75
			X-5・骨塩測定室		1	MCCB 3P 50/30
			X-7・結石粉碎室		1	MCCB 2P 50/30
			X-AN1・アンキオ撮影室1		1	MCCB 2P 100/75
			X-AN2・アンキオ撮影室2		5.4	MCCB 2P 50/30
			X-TV1・X線TV室1		4.8	MCCB 2P 100/75
			X-TV2・X線TV室2		4.8	MCCB 2P 100/75
			X-MRI・MRI室		3	MCCB 3P 30/30
			予備			MCCB 3P 30/20
	MCCB 3P 225/125		X-6・マンモ撮影室	3φ3W210V	10	MCCB 2P 100/75
			X-7(1)・結石破壊室	(AC-GC)	4	MCCB 2P 30/30
			X-7(2)・結石破壊室		4	MCCB 2P 30/30
			X-8・体外計測室		5	MCCB 3P 50/50
			X-TV1・X線TV室1			MCCB 3P 30/30
			X-TV1・X線TV室2			MCCB 3P 30/30
			予備			MCCB 3P 30/20
EV-B	MCCB 3P 225/200		EV-1	3φ3W210V	8.3	MCCB 3P 100/75
			EV-2	(AC-GC)	8.3	MCCB 3P 100/75
			EV-3		4.2	MCCB 3P 50/50
			EV-4		4.2	MCCB 3P 50/50