

空調設備

蒸気加湿器

作業項目	作業内容	定期		備考
		点検	整備	
運転状況点検	運転状況の把握	○		
	異常の有無	○		
作業着手前点検	準備・養生	○		
	本体損傷の有無	○		
	部品等損傷の有無	○		
据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
	塗装・断熱の状態	○		
	配管類支持の良否	○		
内部検査及び清掃	給水配管フラッシング		○	
	給水ストレーナ清掃		○	
	蒸気入ロストレーナ清掃		○	
	凝縮水連続排出ブロックストレーナ清掃		○	
	加熱タンク清掃		○	
加湿器制御盤点検	各配線ゆるみ・外れ確認	○		
	各線材切損・劣化・変色確認	○		
	基板・リレーの変色・変形・劣化確認	○		
各ホース点検	水漏れ・変色・劣化の確認	○		
作業終了時点検	外面確認	○		
	養生・工具の撤収	○		
	スイッチ・警報の復旧	○		
	弁等の開度確認	○		