

空調設備

気化式加湿器(オペ室・ICU系統)

作業項目	作業内容	定期		備考
		点検	整備	
運転状況点検	運転状況の把握	○		
	異常の有無	○		
作業着手前点検	準備・養生	○		
	本体損傷の有無	○		
	部品等損傷の有無	○		
据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
	塗装・断熱の状態	○		
	配管類支持の良否	○		
内部検査及び清掃	エアフィルター清掃		○	
	ストレーナ清掃		○	
	Oリング亀裂点検	○		
	加湿エレメント漏水点検	○		
	加湿エレメント清掃		○	
	ドレン皿点検清掃		○	
加湿器制御盤点検	各配線ゆるみ・外れ確認	○		
	各線材切損・劣化・変色確認	○		
	基板・リレーの変色・変形・劣化確認	○		
各ホース点検	水漏れ・変色・劣化の確認	○		
作業終了時点検	外面確認	○		
	養生・工具の撤収	○		
	スイッチ・警報の復旧	○		
	弁等の開度確認	○		

空調設備

気化式加湿器(サーバー室系統)

作業項目	作業内容	定期		備考
		点検	整備	
運転状況点検	運転状況の把握	○		
	異常の有無	○		
作業着手前点検	準備・養生	○		
	本体損傷の有無	○		
	部品等損傷の有無	○		
据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
	塗装・断熱の状態	○		
内部検査及び清掃	ろ過フィルター清掃		○	
	加湿エレメント洗浄		○	
	拡散ろ過シート洗浄		○	
	ストレーナ清掃		○	
	温度表示用電池交換		○	
加湿器制御盤点検	各配線ゆるみ・外れ確認	○		
	各線材切損・劣化・変色確認	○		
	基板・リレーの変色・変形・劣化確認	○		
作業終了時点検	外面確認	○		
	養生・工具の撤収	○		
	スイッチ・警報の復旧	○		
	弁等の開度確認	○		