

空調設備

蒸気ボイラー

作業項目	作業内容	定期点検	備考
ボイラー本体	燃焼室内部点検	○	
	エコマイザー点検	○	
バーナー点検	燃料ポンプフィルター清掃	○	
	入口フィルター清掃	○	
	着火電極棒、ノズル清掃	○	
	ディフューザ清掃		
	フレームアイ清掃		
試運転調整	O ₂ 濃度測定	○	
	排煙濃度(スモーク)測定		
	自動ダンパー開度測定		
	排ガス温度測定	○	
	ドラフト測定	○	
安全装置確認	燃焼監視装置の燃焼遮断試験	○	
	缶体水位遮断試験	○	
電気関係	制御盤内点検・各リレー・マグネット接点点検	○	
	各種マイコン、他、設定確認	○	