

## 自動制御設備

中央管制装置 savic-netFX

ユニット	保守項目	標準	作業
		点検周期	条件
1. MIS	(1)システム情報・設定情報の確認	1年	A
	(2)インジケータ表示確認	6ヶ月	A
	(3)データファイルのバックアップ作成	6ヶ月	C
	(4)システム各種ログの保存	6ヶ月	C
	(5)内部温度状態の確認	6ヶ月	A
	(6)電源・バッテリー状態の確認	6ヶ月	A
	(7)給電状態の確認	1年	C
	(8)ハードディスク状態の確認	6ヶ月	A
	(9)Ethernet通信状態の確認	6ヶ月	A
	(10)各部のクリーンアップ	1年	C
	(11)ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認	1年	C
	(12)外観点検	6ヶ月	A
	(13)バッテリーの定期交換	4年	A
2. SCS	(1)システム情報・設定情報の確認	1年	A
	(2)インジケータ表示確認	6ヶ月	A
	(3)データファイルのバックアップ作成	6ヶ月	C
	(4)システム各種ログの保存	6ヶ月	A
	(5)内部温度状態の確認	6ヶ月	A
	(6)電源・バッテリー状態の確認	6ヶ月	A
	(7)給電状態の確認	1年	C
	(8)Ethernet通信状態の確認	6ヶ月	A
	(9)NC-bus通信状態の確認	6ヶ月	A
	(10)各部のクリーンアップ	1年	C
	(11)ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認	1年	C
	(12)外観点検	6ヶ月	A
	(13)バッテリーの定期交換	4年	A

## 作業条件

- A: システムを停止せずに実施出来る点検
- B: 一時的にシステム停止が必要な点検
- C: システムを停止しなければならない点検
- D: システムを停止しなければならない点検でかつ動作状況、設置環境により作業内容が変わる可能性がある点検