空調設備

換気設備(送風機類)給気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FS-101	1階空調機械室系統	1階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 3　風量: 10000 m3/h　静圧: 190 Pa 電源: 3φ200V　容量: 2.2 kw	1
FS-102	1階熱源機械室系統	1階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 3-1/2　風量: 13000 m3/h　静圧: 170 Pa 電源: 3φ200V　容量: 3.7 kw	1
FS-103	1階電気室系統	1階 電気室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 4　風量: 14700 m3/h　静圧: 150 Pa 電源: 3φ200V　容量: 3.7 kw	1
FS-104	1階MRI室系統	1階 MRI室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量: 1800 m3/h　静圧: 170 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.55 kw	1
FS-105	1階熱源機械室補助系統	1階 熱源機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 3-1/2　風量: 9300 m3/h　静圧: 105 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FS-201	2階ハザード室系統	2階 薬剤前室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量: 100 m3/h　静圧: 300 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.18 kw	1
FS-202	2階ハザード室系統 ドラフトチャンバー用	2階 厨房更衣室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量: 2000 m3/h　静圧: 300 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FS-R01	R階空調機械室系統	R階 空調機械室	天吊　有圧換気扇 番手: 50cm　風量: 3630 m3/h　静圧: 100 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.4 kw	1

空調設備

換気設備(送風機類)排気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FE-101	1階整形中待合系統	1階 待合天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　3570 m3/h　静圧:　300 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-102	1階外来診察便所系統	1階 待合天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　1800 m3/h　静圧:　320 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-103	1階外来診察(整形)系統	1階 待合天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量:　1200 m3/h　静圧:　300 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.55 kw	1
FE-104	1階外来診察(眼科)系統	1階 待合天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量:　1150 m3/h　静圧:　300 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.55 kw	1
FE-105	1階外来診察(内科)系統	1階 待合天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量:　1780 m3/h　静圧:　250 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.55 kw	1
FE-106	1階内科中待合系統	1階 待合天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4X2　風量:　1930 m3/h　静圧:　240 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.1 kw	1
FE-107	1階外来診察(小児科) 感染症対応系統	1階 小児科 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　450 m3/h　静圧:　210 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.12 kw	1
FE-108	1階外来診察(小児科)系統	1階 小児科 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2320 m3/h　静圧:　280 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-109	1階救急感染症室系統	1階 救急前室1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　190 m3/h　静圧:　220 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.12 kw	1
FE-110	1階放射線系統	1階 救急前室1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 番手: 3　風量:　7940 m3/h　静圧:　430 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-111	1階MRI室緊急排気用	1階 MRI室天井 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量:　1800 m3/h　静圧:　110 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.3 kw	1
FE-112	1階家族控室系統	1階 家族控室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1　風量:　100 m3/h　静圧:　190 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.045 kw	1
FE-113	1階委託業者控室	1階 家族控室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　420 m3/h　静圧:　190 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.1 kw	1
FE-114	1階物品庫	1階 家族控室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　210 m3/h　静圧:　220 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.1 kw	1
FE-115	1階管理休憩室	1階 管理休憩室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　230 m3/h　静圧:　170 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.045 kw	1
FE-116	1階管理監視室	1階 管理休憩室 天井内	床置　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　390 m3/h　静圧:　170 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.1 kw	1
FE-117	1階管理工作室	1階 管理休憩室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　390 m3/h　静圧:　180 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.1 kw	1
FE-118	1階検査便所系統	1階 一般検査室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　1110 m3/h　静圧:　360 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-119	1階検査系統	1階 一般検査室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　1110 m3/h　静圧:　260 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-120	1階検査細菌検査室	1階 一般検査室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 2X2　風量:　700 m3/h　静圧:　490 Pa 電源: 3φ200V　容量:　3 kw	1

空調設備

換気設備（送風機類）排気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FE-121	1階発電機室系統	1階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手：2　風量：　2200 m3/h　静圧：　240 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.4 kw	1
FE-122	1階電気室系統	1階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手：3-1/2　風量：　12500 m3/h　静圧：　190 Pa 電源：3φ200V　容量：　3.7 kw	1
FE-123	1階包理・封入室 ドラフトチャンバー	1階 空調機械室	天吊　FRP片吸込シロッコファン 番手：1　風量：　485 m3/h　静圧：　550 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.4 kw	1
FE-124	1階包理・封入室系統	1階 空調機械室	天吊　FRP片吸込シロッコファン 番手：1　風量：　1860 m3/h　静圧：　580 Pa 電源：3φ200V　容量：　1.5 kw	1
FE-125	1階切出室 ドラフトチャンバー	1階 空調機械室	天吊　FRP片吸込シロッコファン 番手：1　風量：　1560 m3/h　静圧：　560 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.75 kw	1
FE-126	1階熱源機械室	1階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手：3　風量：　10000 m3/h　静圧：　250 Pa 電源：3φ200V　容量：　3.7 kw	1
FE-127	1階免震ピット系統	1階 待合ホール 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：2X2　風量：　5710 m3/h　静圧：　250 Pa 電源：3φ200V　容量：　3.3 kw	1
FE-128	1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室	1階 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/4　風量：　540 m3/h　静圧：　150 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.12 kw	1
FE-129	1階医療ガス機械室系統	1階 医療ガス機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/2　風量：　920 m3/h　静圧：　150 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.18 kw	1
FE-201	2階外来診察便所系統	2階 待合ロビー 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/4X2　風量：　1420 m3/h　静圧：　250 Pa 電源：3φ200V　容量：　1.1 kw	1
FE-202	2階外来診察 （耳鼻～外科）系統	2階 待合ロビー 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-3/4　風量：　2240 m3/h　静圧：　280 Pa 電源：3φ200V　容量：　1.5 kw	1
FE-203	2階外来診察 （秘尿～産婦人科）系統	2階 待合ロビー 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：2X2　風量：　4645 m3/h　静圧：　260 Pa 電源：3φ200V　容量：　3 kw	1
FE-204	2階厨房諸室系統	2階 人工透析室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ（厨房型）ドレン付き 番手：2X3　風量：　5510 m3/h　静圧：　420 Pa 電源：3φ200V　容量：　5.5 kw	1
FE-205	2階管理諸室系統	2階 スロープ 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/4X2　風量：　2090 m3/h　静圧：　240 Pa 電源：3φ200V　容量：　1.1 kw	1
FE-206	2階機材倉庫	2階 人工透析室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/2　風量：　800 m3/h　静圧：　210 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.18 kw	1
FE-207	2階外来診察便所系統2	2階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/2　風量：　470 m3/h　静圧：　240 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.18 kw	1
FE-208	2階洗濯機排気	2階 スロープ 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ（耐湿型）ドレン付き 番手：1-1/2　風量：　650 m3/h　静圧：　190 Pa 電源：1φ100V　容量：　0.2 kw	1
FE-208-2	2階洗濯機排気	2階 スロープ 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ（耐湿型）ドレン付き 番手：1-3/4　風量：　1500 m3/h　静圧：　190 Pa 電源：1φ100V　容量：　0.3 kw	1
FE-209	2階厨房天井系統	2階 洗浄室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/4　風量：　200 m3/h　静圧：　110 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.12 kw	1
FE-210	2階人工透析便所系統	2階 人工透析 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/2　風量：　240 m3/h　静圧：　240 Pa 電源：3φ200V　容量：　0.18 kw	1

空調設備

換気設備(送風機類)排気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FE-211	2階人工透析便所系統	2階 人工透析 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量: 1060 m3/h　静圧: 370 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.55 kw	1
FE-212	2階人工透析便所系統	2階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 2X2　風量: 630 m3/h　静圧: 540 Pa 電源: 3φ200V　容量: 3 kw	1
FE-213	2階厨房便所系統	2階 講堂 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量: 230 m3/h　静圧: 260 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.12 kw	1
FE-214	2階薬剤系統	2階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 1-1/2　風量: 2960 m3/h　静圧: 530 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FE-215	2階管理諸室系統	2階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 1-1/2　風量: 3690 m3/h　静圧: 300 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FE-216	2階空調機械室換気系統	3階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 1　風量: 900 m3/h　静圧: 190 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.4 kw	1
FE-217	2階各待合	2階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 3　風量: 9050 m3/h　静圧: 560 Pa 電源: 3φ200V　容量: 5.5 kw	1
FE-301	3階病棟病室(南)(昼)系統	3階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量: 2040 m3/h　静圧: 360 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FE-302	3階病棟便所系統	3階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 2X2　風量: 3230 m3/h　静圧: 370 Pa 電源: 3φ200V　容量: 3 kw	1
FE-303	3階病棟病室(北)(昼)系統	3階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量: 2590 m3/h　静圧: 340 Pa 電源: 3φ200V　容量: 2.2 kw	1
FE-304	3階滅菌組立室 ジェットウォッシャー	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量: 250 m3/h　静圧: 310 Pa 電源: 1φ100V　容量: 0.2 kw	1
FE-305	3階滅菌組立室 乾燥機	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量: 120 m3/h　静圧: 310 Pa 電源: 1φ100V　容量: 0.2 kw	1
FE-306	3階滅菌機械室EOG	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量: 180 m3/h　静圧: 270 Pa 電源: 1φ100V　容量: 0.2 kw	1
FE-307	3階空調機械室	3階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 2-1/2　風量: 2940 m3/h　静圧: 250 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.75 kw	1
FE-308	3階術場更衣室系統	3階 空調機械室	床置　片吸込シロッコファン 番手: 1-1/4　風量: 2000 m3/h　静圧: 450 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FE-309	3階術場洗浄室系統	3階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 2　風量: 2560 m3/h　静圧: 350 Pa 電源: 3φ200V　容量: 0.75 kw	1
FE-310	3階滅菌組立室 ～滅菌機械室パス	3階 滅菌組立室 天井内	天吊　天井扇 番手:　風量: 175 m3/h　静圧: 130 Pa 電源: 1φ100V　容量: 0.095 kw	2
FE-311	3階事務便所系統	3階 事務室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量: 1740 m3/h　静圧: 340 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1
FE-312	3階電算室系統	3階 事務室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量: 2270 m3/h　静圧: 300 Pa 電源: 3φ200V　容量: 1.5 kw	1

空調設備

換気設備(送風機類)排気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FE-313	3階サーバー室緊急排気	3階 事務室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2300 m3/h　静圧:　260 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-314	3階当直室	3階 医局 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量:　360 m3/h　静圧:　300 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.2 kw	1
FE-315	3階便所系統	3階 事務室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量:　530 m3/h　静圧:　250 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.18 kw	1
FE-316	3階病棟浴室系統	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) 番手: 1-1/2　風量:　500 m3/h　静圧:　140 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.1 kw	1
FE-317	3階ICU排気系統	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量:　750 m3/h　静圧:　450 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.55 kw	1
FE-318	空調機械室排気系統	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4X2　風量:　3000 m3/h　静圧:　140 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.1 kw	1
FE-319	空調機械室排気系統	3階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) 番手: 1-1/2　風量:　1300 m3/h　静圧:　140 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.24 kw	1
FE-401	4階病棟病室(南西)系統	4階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2040 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-402	4階病棟便所(西)系統	4階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　3320 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-403	4階病棟病室(北西)系統	4階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2760 m3/h　静圧:　280 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-404	4階病棟病室(南東)系統	4階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2700 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-405	4階病棟病室(北東)系統	4階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2490 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-406	4階病棟便所(東)系統	4階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　3440 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-407	4階病棟浴室系統	4階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　1000 m3/h　静圧:　280 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.3 kw	1
FE-501	5階病棟病室(南西)系統	5階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2040 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-502	5階病棟便所(西)系統	5階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　3320 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-503	5階病棟病室(北西)系統	5階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2760 m3/h　静圧:　280 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1

空調設備

換気設備(送風機類)排気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FE-504	5階病棟病室(南東)系統	5階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4X2　風量:　1830 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.1 kw	1
FE-505	5階病棟病室(北東)系統	5階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4X2　風量:　2490 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-506	5階病棟便所(東)系統	5階 廊下4 天井内	床置　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　3540 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　2.2 kw	1
FE-507	5階病棟浴室系統	5階 廊下4 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4　風量:　1000 m3/h　静圧:　280 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.3 kw	1
FE-508	感染症室排気系統	5階 感染症室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1　風量:　230 m3/h　静圧:　160 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.045 kw	1
FE-601	6階病棟病室(南西)系統	6階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2040 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-602	6階病棟便所系統	6階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 2X2　風量:　4370 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　3 kw	1
FE-603	6階病棟病室(北西)系統	6階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2250 m3/h　静圧:　270 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-604	6階病棟浴室系統	6階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) 番手: 1-1/2　風量:　500 m3/h　静圧:　230 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.2 kw	1
FE-605	感染症室排気系統	6階 感染症室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　240 m3/h　静圧:　180 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.065 kw	1
FE-606	6階食堂系統	6階 NS休憩室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/2　風量:　1170 m3/h　静圧:　220 Pa 電源: 3φ200V　容量:　0.24 kw	1
FE-607	6階理容室系統	6階 NS休憩室 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-1/4　風量:　200 m3/h　静圧:　200 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.065 kw	1
FE-701	7階病棟病室(南西)系統	7階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　2030 m3/h　静圧:　280 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.1 kw	1
FE-702	7階病棟便所系統	7階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 2x2　風量:　4270 m3/h　静圧:　290 Pa 電源: 3φ200V　容量:　3 kw	1
FE-703	7階病棟病室(北西)系統	7階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手: 1-3/4X2　風量:　3040 m3/h　静圧:　260 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-704	7階病棟浴室系統	7階 廊下1 天井内	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) 番手: 1-1/2　風量:　610 m3/h　静圧:　250 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.2 kw	1
FE-705	7階保護室		天埋　天埋扇　単ﾉｯﾁ　低騒音形 番手:　風量:　200 m3/h　静圧:　50 Pa 電源: 1φ100V　容量:　0.0235 kw	4
FE-R01	2階厨房クッキング系統	R階 空調機械室	床置　片吸込シロッコファン 番手: 3-1/2　風量:　9200 m3/h　静圧:　420 Pa 電源: 3φ200V　容量:　3.7 kw	1
FE-R02	6階厨房系統	R階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手: 2　風量:　3000 m3/h　静圧:　390 Pa 電源: 3φ200V　容量:　1.5 kw	1
FE-R03	1階対外計測系統	R階 空調機械室	天吊　片吸込リミットロード型 番手: 2-1/2　風量:　4810 m3/h　静圧: #### Pa 電源: 3φ200V　容量:　3.7 kw	1

空調設備

換気設備（送風機類）排気用送風機

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
FE-R04	2階ハザード室系統 ドラフトチャンバー	R階 空調機械室	天吊　片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ型 番手：2　風量：2100 m3/h　静圧：990 Pa 電源：3φ200V　容量：1.5 kw	1
FE-R05	3～7階感染・一般ｺﾞﾐ庫系統	R階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-3/4　風量：1000 m3/h　静圧：360 Pa 電源：3φ200V　容量：0.55 kw	1
FE-R06	AC-R01排気系統	R階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手：3-1/2　風量：11160 m3/h　静圧：800 Pa 電源：3φ200V　容量：5.5 kw	1
FE-R07	2階薬剤ﾊｻﾞｰﾄﾞ系統	R階 空調機械室	天吊　消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 番手：1-1/2　風量：220 m3/h　静圧：380 Pa 電源：3φ200V　容量：0.24 kw	1
FE-R08	R階空調機械室系統	R階 空調機械室	天吊　有圧換気扇 番手：40cm　風量：3630 m3/h　静圧：100 Pa 電源：3φ200V　容量：0.4 kw	1
FE-R09	2階厨房洗浄室系統	R階 空調機械室	天吊　片吸込シロッコファン 番手：1-1/4　風量：1420 m3/h　静圧：250 Pa 電源：3φ200V　容量：0.4 kw	1
SFE-R01 排煙機	1～7階系統	R階 空調機械室	床置　片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ型 番手：7　風量：48000 m3/h　静圧：1300 Pa 電源：3φ200V　容量：30 kw	1

空調設備

換気設備(送風機類)熱交換型換気扇

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
HEA-201-1	2階洗濯室給気系統	中2階 空調機械室	全熱交換型　天井埋込型 風量:　650 m4/h　静圧:　150 Pa 電源: 1φ200V　容量:　0.37 kw	1
HEA-201-2	2階洗濯室給気系統	中2階 空調機械室	全熱交換型　天井埋込型 風量:　1500 m4/h　静圧:　150 Pa 電源: 1φ200V　容量:　0.73 kw	1
HEA-202	2階売店系統	2階 売店	全熱交換型　天井埋込型 風量:　640 m4/h　静圧:　170 Pa 電源: 1φ200V　容量:　0.37 kw	1

空調設備

換気設備（送風機類）排気用ﾌｨﾙﾀｰ

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
RIF-101	1階体外計測系統	B階 免震ﾋﾟｯﾄ内	RI排気連結型 処理風量:　3860 m3/h ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・HEPAﾌｨﾙﾀｰ・ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ	1

空調設備

換気設備（送風機類）クリーンファンユニット

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
CFU-101	1階ｱﾝｷﾞｵ撮影室系1･2系統	1階 ｱﾝｷﾞｵ撮影室 1・2	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1200　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 100000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	2
CFU-201	2階薬剤ﾊｻﾞｰﾄﾞ室系統	2階 薬剤ﾊｻﾞｰﾄﾞ室	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1200　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 10000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	1
CFU-202	2階薬剤無菌製剤室系統	2階 薬剤無菌 製剤室	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1320　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 10000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	1
CFU-301	3階手術ﾎｰﾙ系統	3階 手術ﾎｰﾙ	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1200　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 100000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	8
CFU-302	3階機材室（小）系統	3階 機材室（小）	天井吸込　ダクト接続型 風量:　720　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 100000 電源: 1φ200V　容量:　0.19 kw	1
CFU-303	3階機材室（大）系統	3階 機材室（大）	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1200　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 100000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	3
CFU-304	3階既滅菌保管庫系統	3階 既滅菌保管庫	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1200　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 10000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	3
CFU-305	3階滅菌・組立室系統	3階 滅菌・組立室	天井吸込　ダクト接続型 風量:　1320　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 10000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	5
CFU-306	3階ICU室系統	3階 ICU室	天井吸込　循環型 風量:　1560　m3/h　清浄度ｸﾗｽ: 100000 電源: 1φ200V　容量:　0.33 kw	1

空調設備

換気設備（送風機類）HEPA吹出ﾕﾆｯﾄ

番号	系統名	設置階	機器仕様	台数
HEPA-301	3階ICU室系統	3階 ICU室	処理風量： 333 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：100000 参考寸法：385*690*440H	4
HEPA-302	3階手術室1系統	3階 手術室1	処理風量： 4290 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：10000 参考寸法：1950*2100*400H	1
HEPA-303	3階手術室2系統	3階 手術室2	処理風量： 6830 m3/h～ 22750 m3/h 清浄度ｸﾗｽ：10000～100 参考寸法：5000*3550*500H	1
HEPA-304	3階手術室2前室系統	3階 手術室2 前室	処理風量： 1020 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：1000 参考寸法：690*690*325H	1
HEPA-305	3階手術室3系統	3階 手術室3	処理風量： 6300 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：10000 参考寸法：3000*2000*350H	1
HEPA-306	3階手術室4系統	3階 手術室4	処理風量： 6120 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：10000 参考寸法：3000*2000*350H	1
HEPA-307	3階手術室5系統	3階 手術室5	処理風量： 5850 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：10000 参考寸法：3000*2000*350H	1
HEPA-308	3階手術室6系統	3階 手術室6	処理風量： 7340 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：10000 参考寸法：3000*2000*350H	1
HEPA-501	5階分娩室系統	5階 分娩室	処理風量： 660 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：100000 参考寸法：385*690*440H	2
HEPA-502	5階分娩室前室系統	5階 分娩室前室	処理風量： 190 m3/h以上 清浄度ｸﾗｽ：100000 参考寸法：385*690*440H	1